



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.เขาสมิง
เลขที่ ขสม.-บต./๒๓๑ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๑๓๑๔๖.ดว.๙.เม.ย.๕๘

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายบริเวณแหล่งอิฐ
ม.๑๐.ต.ประณีต.อ.เขาสมิง.จ.ตราด นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.เขาสมิง ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด
ดังนี้

๑) รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก น.ส.บุญนุช โชติวรรณ อยู่บ้านเลขที่ ๖๘/๑ หมู่ ๑๐ ตำบล ประณีต
อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด

๒) วิธีการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ คมม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ปีกเสาคอรัล ขนาด ๘ ม. จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๑๔,๓๖๗.๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์) กำหนดขึ้น

ราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายพิชญ์ แสงจำรัส)

ทผ.บต.

อนุมัติ

(นายพรชัย พูลเกษม)

ผจก.กฟส.เขาสมิง