



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บต. ถึง ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง
เลขที่ ก.๒ ขสม.(บต.) ๒๕๕ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ
อ้างอิง คำร้องที่ บอร. ๕๘ / ๐๐๐๐๘ ลว. ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ
ประมาณการค่าใช้จ่าย นั้น

กฟย.อ.บ่อไร่ ได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

๑.) รายละเอียด

๑.๑ ด้วย กฟย.อ.บ่อไร่ ได้รับแจ้งจาก น.ส.สมพร พูลสุข อยู่บ้านเลขที่ ๘๕
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด
๑.๒ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลง ๓๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตแล้วเสร็จ
ประมาณ ๓๐๗ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๗ เมตร ภูมิประเทศ สะดวก

๒.) วิธีดำเนินการ

๒.๑ ปักเสา คอ.ขนาด ๘ ม. จำนวน ๑ ต้น
๒.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนบนเสาขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๗ ม.

๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๗๕๕.๒๗ บาท (๗๕๕.๒๗ บาทถ้วน)
๖๕๕.๒๗ บาท) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง, รายละเอียด, แผนผัง, และประมาณ
การค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายพิชญ์ แสงจำรัส)

ผ.บต.

(นายพรชัย พูลเกษม)
ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสมิง

3 เม.ย. 2558