



จาก หน.ปต. ถึง ผจก.กฟส.ชสม
เลขที่ ชสม.-ปต./๒๗๔ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มขนาดหม้อแปลง
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟส.ชสม.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เขาสมิง.....
นายยมยงยุทธ รุ่งวัฒนา ขอติดตั้งเพิ่มขนาดหม้อแปลงจาก ๑๕๐ KVA เป็น ๒๕๐ KVA.....
พชง.กฟส.เขาสมิง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายยมยงยุทธ รุ่งวัฒนา บ้านเลขที่ ๒๕/๑.....
หมู่ที่.....ต.....ถนน.....ตำบล.....ท่าโสม.....อำเภอ.....เขาสมิง.....จังหวัด.....ตราด
ใช้ไฟฟ้าเพื่อ.....นาเกลือ.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบ
จำหน่าย แรงสูง.....๓..... เฟส.....๒๒.....เควี วงจรที่.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟเส้นดิ่ง อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ.....๑๓.....กม.
๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟกำลัง.....ราย โหลดรวมประมาณ.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง
๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงใหม่ระบบ.....เฟส.....เควี ขนาด.....เควีเอ ตั้งที่แทบ.....
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....แอมป์. เฟส บี.....แอมป์. เฟส ซี.....แอมป์. วัดโวลท์ปลายสาย จุดที่
จะขยายเขตต่อไป.....โวลท์ เวลา.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ
อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....ม.
๔. ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๒๕๐, เควีเอ
จำนวน.....๑.....เครื่อง ให้กับ นายยมยงยุทธ รุ่งวัฒนา เพื่อใช้.....นาเกลือ.....โดย ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ดำเนินการ
๕. ผู้ใช้ไฟ ยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีการดำเนินการ

แรงสูงภายใน	()	ปักเสาคอร์.ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน
	()	ติดตั้งชุดต่อ DE	จำนวน	๑	ชุด
	()	ติดตั้งชุดต่อ BA	จำนวน		ชุด
แรงสูงภายนอก	()	รื้อถอน , ปักเสาคอร์.ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน
	()	ปักเสาดอมือ คอร์.ขนาด	ต.มม.	จำนวน	ตัน
	()	พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ SAC ต.มม.	จำนวน		เส้น
		รวมระยะทางประมาณ	เมตร		
หม้อแปลง	()	ปักเสา คอร์.ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	()	ปักเสาดอมือ คอร์.ขนาด	เมตร		
	()	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด	เควีเอ		
		จำนวน - เครื่อง			
	()	ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง			
แรงต่ำภายใน	()	ปักเสา คอร์.ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน
	()	พาดสาย ขนาด	AW.ต.มม.	จำนวน	เส้น
		รวมระยะทางประมาณ	ม.		
แรงต่ำภายนอก	()	ถอนเสา คอร์.ขนาด	ม.	จำนวน	ตัน
	()	พาดสาย ขนาด ๕๐ A ,AW	จำนวน		เส้น
		รวมระยะทางประมาณ	ม.		
คาปาซิเตอร์	()	ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์	ขนาด กิโลวาร์
		จำนวน	ชุด		
มิเตอร์	(/)	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด - แอมป์ ประกอบ CT แรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕			
		จำนวน ๑	ชุด		
รื้อถอน	(/)	มิเตอร์ขนาด - แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์			
		จำนวน ๓	ชุด		
อุปกรณ์ที่รื้อถอน	()	ก่อสร้างปี	งานขยายเขตงบ	ทรัพย์สินของ	

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ. ออกสมทบ ๕๐%
แผนกเครื่องวัด
แผนกแรงสูง(ปรับปรุง)
แผนกแรงต่ำ (ปรับปรุง)

เป็นเงิน.....บาท
เป็นเงิน.....๒๒๕๐.....บาท
เป็นเงิน.....-.....บาท
เป็นเงิน.....-.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๒๒๕๐.....บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม(...) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

๑. ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๕๐KVA.X๑๐๐.บาท)

เป็นเงิน.....๙,๐๐๐.....บาท

แผนกแรงสูงภายใน

เป็นเงิน.....-.....บาท

แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)

เป็นเงิน.....-.....บาท

แผนกหม้อแปลงค่าตรวจสอบหม้อแปลง

เป็นเงิน.....๙,๐๐๐.....บาท

ค่าเชื่อมแรงสูง

เป็นเงิน.....-.....บาท

แผนกมิเตอร์

เป็นเงิน.....-.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๙,๐๐๐.....บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....-.....บาท

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน (แรงต่ำ)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.....บาท

ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ

เป็นเงิน.....-.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓,๐๐๐.....บาท

๓. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)

เป็นเงิน.....๙,๐๐๐.....บาท

ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๒)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๒,๐๐๐.....บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน.....๘๔๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๑๒,๘๔๐.....บาท


ค่าประกันการใช้ไฟ (๑ เท่า)

เป็นเงิน.....๓๐,๐๐๐.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๒,๘๔๐.....บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔๒,๘๔๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดขึ้น
ราคา.....๓.....เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ
และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว


(นายพิชัย แสงจำรัส)
ทพ.บต.

อนุมัติ

(นายพิชัย พูลเกษม)
ผจก.กฟส.ขสม.