

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....นายมน พงษ์ศรี.....บ้านเลขที่.....๑๑๘.....
หมู่ที่.....๑.....ถนน.....ตำบล.....สะตอ.....อำเภอ.....เขาส้ม.....จังหวัด.....ตรวุด
ใช้ไฟฟ้าเพื่อ.....แฉ่งซื้อผลไม้.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบ
จำหน่าย แรงสูง...๓... เฟส...๒๒.....เควี วงจรที่.....๔.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟแสนตั้ง อยู่ห่างจากสถานี
ระยะทางประมาณ.....๑๘.....กม.
๒.โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟกำลัง.....ราย โหลดรวมประมาณ.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....
๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงใหม่ระบบ.....เฟส.....เควี ขนาด.....เควีเอ ตั้งที่แทบ.....
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....แอมป์. เฟส บี.....แอมป์. เฟส ซี.....แอมป์.วัดโวลท์ปลายสาย จุดที่
จะขยายเขตต่อไป.....โวลท์ เวลา.....น.หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....กว.เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ
อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....ม.
๔.ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๑๖๐.เควีเอ
จำนวน.....๑.....เครื่อง ให้กับ.....นายมน พงษ์ศรี เพื่อใช้.....แฉ่งรับซื้อผลไม้.....โดย ผู้ใช้ไฟ.เป็นผู้ดำเนินการ
๕.ผู้ใช้ไฟ ยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

แรงสูงภายใน	() ปีกเสาครอ.ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน
	() ติดตั้งชุดต่อ DE	จำนวน	ชุด	
	() ติดตั้งชุดต่อ BA	จำนวน	๑	ชุด
แรงสูงภายนอก	() ปีกเสาครอ.ขนาด	เมตร	จำนวน	-
	() ปีกเสาทอม่อ ครอ.ขนาด	ต.มม.	จำนวน	ตัน
	() พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ SAC ต.มม.	จำนวน	เส้น	
	รวมระยะทางประมาณ เมตร			
หม้อแปลง	() ปีกเสา ครอ.ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	() ปีกเสาทอม่อ ครอ.ขนาด	เมตร		
	(/) ติดตั้งเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๑๖๐ เควีเอ	จำนวน	๑	เครื่อง
	(/) ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง			
แรงต่ำภายใน	() ปีกเสา ครอ.ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน
	() พาดสาย ขนาด	AW.ต.มม.	จำนวน	เส้น
	รวมระยะทางประมาณ ม.			
แรงต่ำภายนอก	() ถอนเสา ครอ.ขนาด	ม.	จำนวน	ตัน
	() พาดสาย ขนาด ๕๐ A ,AW	จำนวน	เส้น	
	รวมระยะทางประมาณ ม.			
คาปาซิเตอร์	() ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์	ขนาด กิโลวาร์
	จำนวน	ชุด		
มิเตอร์	(/) ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์	ประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์		
	จำนวน	๑	ชุด	
รื้อถอน	() มิเตอร์ขนาด	แอมป์	ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด	แอมป์ จำนวน ชุด
อุปกรณ์ที่รื้อถอน	() ก่อสร้างปี	งานขยายเขตบ	ทรัพย์สินของ	

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ. ออกสมทบ ๕๐%	เป็นเงิน.....บาท
แผนกเครื่องวัด	เป็นเงิน.....บาท
แผนกแรงสูง(ปรับปรุง)	เป็นเงิน.....บาท
แผนกแรงต่ำ (ปรับปรุง)	เป็นเงิน.....บาท
รวมเป็นเงิน.....	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม(...) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

๑. ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๑๑๐KVA.X๑๐๐.บาท) เป็นเงิน.....	๑๑,๐๐๐.....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....บาท
แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน.....บาท
แผนกหม้อแปลงค่าตรวจสอบหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
แผนกอื่น(ค่าบริการHotLineขอทดสอบ)	เป็นเงิน.....บาท
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....บาท
รวมเป็นเงิน.....	๑๑,๐๐๐.....บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน (แรงต่ำ)	เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.....บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ	เป็นเงิน.....๑,๘๐๐.....บาท
รวมเป็นเงิน.....	๔,๘๐๐.....บาท

๓. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)	เป็นเงิน.....๑๑,๐๐๐.....บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๒)	เป็นเงิน.....๔,๘๐๐.....บาท
รวมเป็นเงิน.....	๑๕,๘๐๐.....บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน.....๑,๑๐๖.....บาท
รวมเป็นเงิน.....	๑๖,๙๐๖.....บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (๑ เท่า)	เป็นเงิน.....๔๔,๐๐๐.....บาท
รวมเป็นเงิน.....	๖๐,๙๐๖.....บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน ๖๐,๙๐๖.บาท (หกหมื่นเก้าร้อยหกบาท) กำหนดยื่นราคา...๓...เดือน
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบ
เป็นของ กฟภ.