



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	ถึง	ผจก.กฟส.เขาสมิง
เลขที่	ขสม.-บต./๐๒๐	วันที่	๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย		
อ้างอิง	ที่ ตร.๗๑๖๐๓/ ๒๘ ลว. ๑๓ ม.ค.๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตามหนังสือ.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตฯ
แรงต่ำบริเวณบริเวณซอยเนินวัด.ม.๘.ต.แสนตุง.อ.เขาสมิง.จ.ตราด.นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด.....กฟส.เขาสมิง ได้
ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก.....องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุง.อยู่บ้านเลขที่ .. หมู่ ..๕. ตำบล ..แสนตุง.อำเภอ.....เขาสมิง
จังหวัด.....ตราด.....

๒) วิธีการดำเนินการ

- ปักเสา.คอร. ขนาด.๘. เมตร.จำนวน..๑. ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน.ขนาด.๕๐.มม. จำนวน..๒. เส้น.ระยะทาง..๑๒.เมตร

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ.๗,๖๘๓.๔๘.- บาท (เจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) กำหนดยืมราคา.๖

เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายพิษณุ แสงจำรัส)

ทผ.บต.

๑๕ ม.ค ๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ผจก.กฟส.เขาสมิง

๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙