



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.เขาสมิง  
เลขที่ ขสม.-บต./๐๙๖ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย  
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๕๕๕๐-ก.ว.๒๔.ก.พ.๕๙

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตาม คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ...ประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตฯ  
บริเวณเลยปากซอยแผนที่สัมพันธ์ ม.๖...ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด.....นั้น.....แผนกบริการลูกค้าและการตลาด...กฟส.เขาสมิง  
ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก นายรุ่งเจริญ พานิชวัฒนา บ้านเลขที่ ๑๓๗/๒ หมู่ ๖ ตำบล สะตอ  
อำเภอ...เขาสมิง...จังหวัด...ตราด.....

๒) วิธีการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร  
- ติดตั้งสาย GY ยึดโยงเสา.....จำนวน ๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๔๒,๘๒๑.๓๐ บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) กำหนดขึ้น  
ราคา...๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ  
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายพิชญ์ แสงจำรัส)

ทพ.บต.

๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายลิอพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ผจก.กฟส.เขาสมิง

๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙