



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บต. ถึง ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง
เลขที่ ก.๒ ขสม.(บต.) / ๑๕๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ
อ้างอิง คำร้องที่ บอร. ๕๙ / ๐๐๐๐๔ ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ
ประมาณการค่าใช้จ่าย นั้น

กฟย.อ.บ่อไร่ ได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

๑.) รายละเอียด

- ๑.๑ ด้วย กฟย.อ.บ่อไร่ ได้รับแจ้งจาก นายลิขิต หวานเสนาะ อยู่บ้านเลขที่ ๕๕๔/๓ หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล หนองบอน อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด
๑.๒ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลง ๒๔๐ เมตร เมื่อขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๒๘๙ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๕๙ เมตร ภูมิประเทศ สะดวก

๒.) วิธีดำเนินการ

๒.๑ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนบนเสาขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๙ ม.

๒.๒ ประกอบสายยึดโยง GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า ๕,๕๕๔.๙๖ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท ห้าสิบห้าบาท) กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง , รายละเอียด , แผนผัง , และประมาณการค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายถือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)
ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตำแหน่ง
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

(นายสุรสิทธิ์ วินิจชัย)

ช.ผ.บต.

๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙