



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.เขาสมิง
เลขที่ ขสม.-บต./๐๙๙๙ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๕๐๙๘๒๓.ถว.๒๖.ก.พ.๕๙

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตฯ
ห้องแถวบริเวณก่อนถึงวัดลำภูราย.ม.๓.ต.เขาสมิง.อ.เขาสมิง.จ.ตราด นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด...กฟส.เขาสมิง
ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก...นางสาวคร.ประดลชน...บ้านเลขที่ ๑๐๙/๗ หมู่ ๑.๑ ตำบล...เขาสมิง
อำเภอ...เขาสมิง...จังหวัด...ตราด...

๒) วิธีการดำเนินการ

- ปักเสา.คอน.ขนาด.๘.เมตร.จำนวน.๑.ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนบนหัวเสา.ขนาด.๕๐.ตร.มม.จำนวน.๒.เส้น.ระยะทาง.๕๕.เมตร

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๒๒,๙๙๑.๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา...๓.เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายพิชญ์ แสงจำรัส)

ทผ.บต.

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ผจก.กฟส.เขาสมิง

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙