



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.เขาสมิง
เลขที่ ขสม.-บต./๑๙๒ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๓๘๗๑.ถว. ๑๘ เม.ย. ๕๙

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตฯ
แรงดันบริเวณซอยเสมอแล้ง ต.ม.๖ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.เขาสมิง ได้
ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต อยู่บ้านเลขที่ ... หมู่ ... ตำบล ... ประณีต อำเภอ ... เขาสมิง จังหวัด ... ตราด ...

๒) วิธีการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๖๐ เมตร
- ติดตั้งสาย GY สายยึดโยงเสา จำนวน ๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๓๖,๘๔๖.๓๔ บาท (สามหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบลบาทสามสิบสี่สตางค์) กำหนดขึ้น
ราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุรสิทธิ์ วิจิฉัย)

ฯพ.บต.

๑ ๘ เม.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ผจก.กฟส.เขาสมิง

๑ ๘ เม.ย. ๒๕๕๙