



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	ถึง	ผจก.กฟส.เขาสมิง
เลขที่	ขสม.-บต./๒๐๘	วันที่	๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย		
อ้างอิง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๕๒๓๙๗๐-ถว. ๒๒ เม.ย. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ ประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตฯ
บริเวณซอยทุ่งพืด ม.๖ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตรวต นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.เขาสมิง
ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก นายมนัส วรรณะเมทธิ บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ ๖ ตำบล ...วังตะเคียน
อำเภอ...เขาสมิง จังหวัด...ตรวต.....

๒) วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ทอดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเพิ่ม ขนาด ๕๐ มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๘๐ เมตร
- เปลี่ยนคอนที่ต้นหม้อแปลงเป็นขนาด ๒,๕๐๐ ซม. จำนวน ๑ อันพร้อมชุด LT อีก ๑ ตัว
- ติดตั้ง สาย GY ยึดโยงเสา จำนวน ๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๔๐,๖๐๕.๑๐ บาท (สี่หมื่นหกร้อยห้าบาทสิบหกสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุรสิทธิ์ วินิจฉัย)

ช.ผ.บต.

๒๒ เมย ๒๕๕๙

อนุมัติ

หม.กษ. ... (ลงชื่อ) ...
หม.กษ. ... (ลงชื่อ) ...

๒๒ เมย ๒๕๕๙