



จาก ผจก.กฟส.ขสม ถึง ผจก.กฟจ.ตราด
เลขที่ ขสม. -บต./๒๓๕ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๔๔๕๓ ลว. ๔พ.ค.๕๙

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เขาสมิง,
นายสามารถ เขตสว่าง ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๑๕ KVA
พวง.กฟส.เขาสมิง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสามารถ เขตสว่าง บ้านเลขที่.....๗...
หมู่ที่.....๖.....ถนน.....ตำบล.....แสนตุง อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด
ใช้ไฟฟ้าเพื่อ ฟาร์มกึ่ง.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบ
จำหน่าย แรงสูง...๓... เฟส...๒๒.....เควี วงจรที่... ..ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟแสนตุง อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ.....กม.

๒.โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟกำลัง.....ราย โหลดรวมประมาณ.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงใหม่ระบบ.....เฟส.....เควี ขนาด.....เควีเอ ตั้งที่แทบ.....
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....แอมป์. เฟส บี.....แอมป์. เฟส ซี.....แอมป์.วัดโวลท์ปลายสาย จุดที่
จะขยายเขตต่อไป.....โวลท์ เวลา.....น.หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....กว.เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ
อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....ม.

๔.ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๓๑๕.เควีเอ
จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับ นายสามารถ เขตสว่าง เพื่อใช้ โรงอบผลไม้แห้ง.....โดย ผู้ใช้ไฟ.เป็นผู้ดำเนินการ

๕.ผู้ใช้ไฟ ยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟก.

วิธีการดำเนินการ

- แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ตัน
(/) ติดตั้งชุดต่อ BA จำนวน ๑ ชุด
() พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด จำนวน เส้น
รวมระยะทางประมาณ เมตร
- แรงสูงภายนอก (/) ปีกเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ตัน
() ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด ต.มม. จำนวน ตัน
() พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
รวมระยะทางประมาณ เมตร
- หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
() ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด เมตร
(/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๑๕ เควีเอ
จำนวน เครื่อง
(/) ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง
- แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ตัน
() พาดสาย ขนาด AW.ต.มม. จำนวน เส้น
รวมระยะทางประมาณ ม.
- แรงต่ำภายนอก () ถอนเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ตัน
() พาดสาย ขนาด ๕๐ A ,AW จำนวน เส้น
(/) ติดแบริก ๒ ที่เสา ขนาด ๑๒ ม.
รวมระยะทางประมาณ ม.
- คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด
- มิเตอร์ (/) ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงสูง ขนาด ๑๐/๕ แอมป์
จำนวน ๑ ชุด
- รีดลอน () มิเตอร์ขนาด แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด แอมป์ จำนวน ชุด
- อุปกรณ์ที่รีดลอน () ก่อสร้างปี งานขยายเขตงบ ทรัพย์สินของ

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ. ออกสมทบ ๕๐%	เป็นเงิน.....บาท
แผนกเครื่องวัด	เป็นเงิน.....๙๘,๒๐๕.....บาท
แผนกแรงสูง(ปรับปรุง)	เป็นเงิน.....บาท
แผนกแรงต่ำ (ปรับปรุง)	เป็นเงิน.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๙๘,๒๐๕.....บาท	

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม(...) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

๑. ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๓๑๕๐KVA.X๑๐๐.บาท)	เป็นเงิน.....๓๕,๐๐๐.....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๑๘,๖๙๓.๑๓.....บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๑๒,๒๑๗.๒๙.....บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....๖๑๘.๐๕.....บาท
แผนกค่าเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน.....๗,๐๑๒.๒๕.....บาท
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๗๐,๐๔๐.๗๒.....บาท	

๒. ค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.....บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน (แรงต่ำ)	เป็นเงิน.....๑๕,๐๐๐.....บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ	เป็นเงิน.....๓๐,๐๐๐.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๕๐,๐๐๐.....บาท	

๓. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)	เป็นเงิน.....๗๐,๐๔๐.๗๒.....บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๒)	เป็นเงิน.....๕๐,๐๐๐.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๑๒๐,๐๔๐.๗๒.....บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน.....๘,๓๓๒.๘๕.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๑๒๘,๓๗๓.๕๗.....บาท	
ค่าประกันการใช้ไฟ (๑ เท่า) ๓๑๕kva * ๔๐๐	เป็นเงิน.....๑๒๖,๐๐๐.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๒๕๔,๓๗๓.๕๗.....บาท	

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๕๔,๓๗๓.๕๗ บาท ((สองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประमाणการ บันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว




(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ผจก.กฟส.ขสม.

[-๕ พ.ค. ๒๕๕๙]

อนุมัติ



(นางสาวธีรนุช สมพยัคฆ์)

รจก.(บ) รักษาการแทน ผจก. กฟจ.ตราด

12 พ.ค. 2559