



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

๑	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	ถึง	ผจก.กฟส.เขาสมิง
๒	วสท.-บด./๓๒๘	วันที่	๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย		
๔	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๕๔๑๒๘๒ ลว. ๑๔ มิ.ย. ๕๙		

๑. ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตเทศบาลเขาสมิง.ม.๔.ต.เขาสมิง.อ.เขาสมิง.จ.ตราดนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.เขาสมิง
ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก นว.สงว.โรจนศิลป์ บ้านเลขที่ ๒๕๐/๑ หมู่ ๑ ตำบล เขาสมิง อำเภอ
ตราด จังหวัดตราด

๒. วิธีการดำเนินการ

- ติดเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘.๘ เมตร จำนวน ๒,๑ ต้น

- ทดสอบอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร


๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๒๘,๕๔๙.๖๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาท) กำหนดขึ้น
ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายสรชัย วิจิตรสมบัติ)
พช.๕ แทน ขผ.บด.

๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ

(นายลือพงษ์ หงส์ศิริธรรม)
ผจก.กฟส.เขาสมิง