



กฟส.กฟส.ชสม

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

-บต./๔๔๗

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๘๗๑๑๑ว. ๑๗ ส.ค.๕๙

ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เขาสมิง.....

นายอนนต์ บัญชาดิฐ ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๑๕ KVA.....

พช.กฟส.เขาสมิง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอนนต์ บัญชาดิฐ.....บ้านเลขที่.....๑๖๗/๑.....

๔ ถนน.....ตำบล.....ประณีต.....อำเภอ.....เขาสมิง.....จังหวัด.....ตราด

ใช้ไฟฟ้าเพื่อ.....ฟาร์มเลี้ยงไก่.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบ
จำหน่าย แรงสูง.....๓.....เฟส.....๒๒.....เควี วงจรที่.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟเส้นดั่ง อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ.....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟกำลัง.....ราย โหลดรวมประมาณ.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงใหม่ระบบ.....เฟส.....เควี ขนาด.....เควีเอ ตั้งที่แทบ.....
ใช้โหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....แอมป์. เฟส บี.....แอมป์. เฟส ซี.....แอมป์. วัตต์โวลท์ปลายสาย จุดที่
จะขยายเขตต่อไป.....โวลท์ เวลา.....น.หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....กว.เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ
อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....ม.

๔. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๓๑๕.เควีเอ
จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับ นายอนนต์ บัญชาดิฐ เพื่อใช้ ฟาร์มเลี้ยงไก่ โดย ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ดำเนินการ

๕. ผู้ใช้ไฟ ยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

- แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
(/) ติดตั้งชุดต่อ BA จำนวน ๑ ชุด
() พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด จำนวน เส้น
รวมระยะทางประมาณ เมตร
- แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
() ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด ต.มม. จำนวน ต้น
() พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
รวมระยะทางประมาณ เมตร
- หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
() ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด เมตร
(/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๑๕ เควีเอ
จำนวน ๑ เครื่อง
(/) ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง
- แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
() พาดสาย ขนาด AW.ต.มม. จำนวน เส้น
รวมระยะทางประมาณ ม.
- แรงต่ำภายนอก () ถอนเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสาย ขนาด ๕๐ A ,AW จำนวน เส้น
รวมระยะทางประมาณ ม.
- คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด
- มิเตอร์ (/) ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงสูง ขนาด ๑๐/๕ แอมป์
จำนวน ๑ ชุด
- รี้อถอน () มิเตอร์ขนาด แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด แอมป์ จำนวน ชุด
- อุปกรณ์ที่รื้อถอน () ก่อสร้างปี งานขยายเขตบ ทรัพย์สินของ

ในส่วนของ กฟภ.แยกกบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ออกสมทบ ๕๐%	เป็นเงิน.....บาท
แผนกเครื่องวัด	เป็นเงิน.....๑๐๑,๕๗๑.....บาท
แผนกแรงสูง(ปรับปรุง)	เป็นเงิน.....-.....บาท
แผนกแรงต่ำ (ปรับปรุง)	เป็นเงิน.....-.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๑๐๑,๕๗๑.....บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม(...) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

๑.ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๓๑๕KVA.X๑๐๐.บาท)	เป็นเงิน.....๓๑,๕๐๐.....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๑๘,๖๕๐.๑๓.....บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....-.....บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....-.....บาท
แผนกค่าเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน.....๗,๐๑๒.๒๕.....บาท
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....-.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๕๗,๑๖๒.๓๘.....บาท

๒.ค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.....บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน (แรงต่ำ)	เป็นเงิน.....๑๕,๐๐๐.....บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ	เป็นเงิน.....๓๐,๐๐๐.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๔๗,๐๐๐.....บาท

๓.สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)	เป็นเงิน.....๕๗,๑๖๒.๓๘.....บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๒)	เป็นเงิน.....๔๗,๐๐๐.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๑๐๔,๑๖๒.๓๘.....บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน.....๗,๒๙๑.๓๗.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๑๑๑,๔๕๓.๗๕.....บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (๑ เท่า) ๓๑๕kva * ๔๐๐	เป็นเงิน.....๑๒๖,๐๐๐.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๒๓๗,๔๕๓.๗๕.....บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๓๗,๔๕๓.๗๕บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่ห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

รายงาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

ผจก.กฟส.ขสม.

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายวรวัชชัย ร้อยศรี)

ผจก.กฟอ.ตราด

22 ส.ค. 2559