



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

#### PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง  
เลขที่ ขสม.-บต./ ๑๐๓ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย  
อ้างอิง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๙๒๕๑.ถว.๒๓.ก.พ. ๖๐

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ประมวลผลการค่าใช้จ่ายขยายเขตแรงต่ำ บริเวณสุเหร่า ม.๕ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสมิง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ ด้วย แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้รับแจ้งจาก นายสมพร วงศ์สมัน หมู่ ๕ ตำบล ด่านชุมพล อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด

๒) วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยออนเสาคอร์ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๑๓,๐๐๖.๗๓ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมวลผลการค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายสุพล ขาฟิอี)  
ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง

- ๑ มี.ค. ๒๕๖๐

(นายชัยรัตน์ สันทิตติกุล)

ทผ.บต.

- ๑ มี.ค. ๒๕๖๐