



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.เขาสมิง
เลขที่ ขสม.-บต./๓๕๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๕๗๘๑๕ ลว. ๑๒ ก.ค.๖๐

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตฯ
บริเวณสะพานก่อนถึงอนต.ท่าโสม ม.๒ ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด นั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.เขาสมิง
ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก นายวรพันธ์ นุชยพินิจ บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ ๕ ตำบลแสนตอง อำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด

๒) วิธีการดำเนินการ

- ย้ายเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๑๙,๕๖๖.๒๒ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๓
เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

(นายชัยรัตน์ สันทิตติกุล)

ผ.บ.ต.

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติ

(นายสุพล ขาพิอ)

ผจก.กฟส.ขสม.

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐