



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
เลขที่ ขสม.-บต./ ๓๐๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง

ตาม คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๗๘๒๓ ลว.๖ มิ.ย. ๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตแรงต่ำ บริเวณวัดนนทรี ม.๑ ต.นนทรี อ.บ่อไร่ จ.ตราด นั้น แผนกบริการลูกค้า
และการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสมิง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ ด้วย แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้รับแจ้งจาก น.ส.สุจิตรา เรืองศรี
หมู่ ๑ ตำบล นนทรี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒) วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- รื้อถอนเสาเคอร์ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ค.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๒๑,๐๔๖.๕๔ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่สิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายสุพล ขาพิอ)

ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง

- ๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

(นายชัยรัตน์ สันหิตติกุล)

ทผ.บต.

- ๖ มิ.ย. ๒๕๖๐