



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
เลขที่ ขสม.-บต./ ๔๔๐
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง

ตาม คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๓๔๔๒ ลว.๒๔ ส.ค. ๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตแรงต่ำ บริเวณประปาผิวดิน(ช.น้ำเพชร) ม.๔ ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด เป็น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาสมิง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มี รายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ ด้วย แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้รับแจ้งจาก...อบต.เทพนิมิต หมู่ ๔ ตำบล...เทพนิมิต อำเภอ...เขาสมิง จังหวัด...ตราด...

๒) วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาเคอร์ ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสาเคอร์ ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- ทดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ ๔๐,๘๙๓.๔๘ บาท (สี่หมื่นแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา.....๑๘๐.....วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายสุพล ชาฟิอี)
ผจก.กฟส.อ.เขาสมิง

(นายชัยรัตน์ สัณหกิตติกุล)

ทผ.บต.