



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	แผนกบริการลูกค้าและการตลาด	ถึง	ผจก.กฟส.เขาสมิง
เลขที่	ขสม.-บต./๔๕๖	วันที่	๑ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย		
อ้างอิง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๖๐๒๓ ลว. ๑ ก.ย. ๖๐		

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ...ประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตฯ
ห้องแถวบริเวณข้างวัดแสนตุง ม.๕ ต.แสนตุง อ.เขาสมิง จ.ตราด.....นั้น.....แผนกบริการลูกค้าและการตลาด...กฟส.เขาสมิง
ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก...น.ส.สวรรค์ รัตนสร้อย...บ้านเลขที่ ๓๑๕ หมู่ ๕ ตำบล แสนตุง อำเภอ เขาสมิง...จังหวัด.....ตราด.....

๒) วิธีการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม. เพิ่ม จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนบนเมนขายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๖ เมตร

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ...๑๕,๔๓๑.๓๒... บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) กำหนด
ยืมราคา...๓.เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุรสิทธิ์ วินิจฉัย)

ชม.บต.ปฏิบัติงานแทน ทพ.บต.

อนุมัติ
(นายสุพล ขาฟิ้อ)
ผจก.กฟส.เขาสมิง