



## บันทึก

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ถึง ผจก.กฟส.เขาสมิง  
เลขที่ ขสม.-บต./๕๐๕ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย  
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๘๗๘๗๕ ลว. ๖ ต.ค.๖๐

เรียน ผจก.กฟส.เขาสมิง

ตาม...คำร้อง...ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ...ประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตฯ  
บริเวณร่วมมิตรสะท้อน ม.๖ ต.สะท้อน อ.เขาสมิง จ.ตราด...นั้น...แผนกบริการลูกค้าและการตลาด...กฟส.เขาสมิง

ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

ด้วย กฟส.เขาสมิง ได้รับแจ้งจาก...นายวันนาญ ชัยสายนันท์ บ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๖ ตำบล สะท้อน อำเภอก.เขาสมิง จังหวัด...ตราด...

๒) วิธีการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม. เพิ่ม จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ...๒,๘๑๗,๒๘๘.- บาท (สองพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา...๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,รายละเอียด,แผนผัง,และประมาณการค่าใช้จ่าย มาเพื่อ  
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายชัยรัตน์ สันทกิตติกุล)

ผ.บ.ต.

อนุมัติ

(นายสุพล ชافیอี)

ผจก.กฟส.เขาสมิง