



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

A 1 01/15

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๘ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-สำนักสงฆ์อุตราภรณ์บรรพต ม.๒ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๓๘๕๑๗๖ ลว. ๕ ม.ค. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก สำนักสงฆ์อุตราภรณ์บรรพต
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านโรงถ่าน วัดเขาโรงถ่าน
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๓๐ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๑๕

เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๒๔๕ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสาเพิ่มเฟส) ระยะทาง - ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา). ระยะทาง ๑๕ ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

	เป็นเงิน	๑๒,๙๒๒.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๒,๙๒๒.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๙๐๔.๕๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๓,๘๒๖.๕๔	บาท

(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบลีสตางค์) กำหนดยืราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บ.ต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๐๓๗ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายนำพล ผันผ่อน)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

- ๘ ม.ค. ๒๕๕๘