



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

AO 9 A1 16 2058

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-น.ส.เสาวณี สวัสดิ์ผล ม.๒ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างถึง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๔๔๐๖ ลว. ๑๐ มี.ค. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้างได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก น.ส.เสาวณี สวัสดิ์ผล
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านสลักเพชร
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๕๐ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๔๐

เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๙๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสาจำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำในขายคา จำนวน ๕ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๒๕ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในขายคา) ระยะทาง ๑๕ ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทริลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน


เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

	เป็นเงิน	๒๐,๓๓๖.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๐,๓๓๖.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๑,๔๒๓.๕๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๑,๗๕๙.๕๒	บาท

(สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสองสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ทพ.บต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กช.(บต.)/ ๓๘๐ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายนำพล ปิ่นผ่อง)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑ ต มี.ค. ๒๕๕๘