



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-สำนักสงฆ์อุตราภรณ์บรรพต ม.๒ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๒๒๒๐ ลว. ๓ เม.ย. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก สำนักสงฆ์อุตราภรณ์บรรพต
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านโรงถ่าน
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๓๐ เมตร ระยะทางขยายเขตเพิ่มเฟส

ประมาณ ๑๕ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งที่จับลูกลอก สำหรับลูกลอกแรงต่ำพร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสาเพิ่มเฟส) ระยะทาง ๑๕ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา). ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน


เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๓,๖๓๗.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๓,๖๓๗.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๒๕๔.๕๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๘๙๑.๕๙	บาท

(สามพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง, ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บ.ต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๕๒๓ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายนำพล พันพ่อน)

ผ.จก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๗ เม.ย. ๒๕๕๘