



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

A12

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ กฟส.อ.เกาะช้าง – ไฟสาธารณะ อบต.เกาะช้างใต้ ม.๕ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๑๘๔๔ ลว. ๒ เม.ย. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ หน้า อบต.เกาะช้างใต้ – บ้านโรงถ่าน
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากหม้อแปลงของ PEA. เป็นระยะทางรวม ๘๖๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- ติดตั้งที่จับลูกล่อ สำหรับลูกล่อแรงต่ำพร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๓๑ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน - เส้น (บนเสา) ระยะทาง - ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น (บนเสา). ระยะทาง ๘๖๐ ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๔ ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน ๑ ชุด


๓.เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

<u>แผนกไฟฟ้าสาธารณะ</u>	เป็นเงิน	๕๙,๓๓๕.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๕๙,๓๓๕.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๔,๑๕๓.๔๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๓,๔๘๘.๔๕	บาท

(หากมีสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ผอ.บต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/๖๑๐ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายนำพล ผันผอน)

ผอ.ก.กฟส.อ.เกาะช้าง

[- ๖ พ.ค. ๒๕๕๘]