



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

A/ก.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - นางฉนิภาวีร์ บรรวาช บ้านด่านเก่า ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๘๓๑๘ ลว. ๕ มิ.ย. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นางฉนิภาวีร์ บรรวาช
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านด่านเก่า
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๔๐ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๖๐

เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๒๐๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๕ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น (บนเสา) ระยะทาง - ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๑๐ ม.(จากรี้ออน)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๖๐ ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

แผนกรี้ออนแรงต่ำ


- รี้ออน เสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น
- สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๒๐ ม.(ส่งคืนคลัง)
- สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๒๐ ม.(นำกลับไปใช้งาน)
- ที่จับลูกลอก สำหรับลูกลอกแรงต่ำพร้อมลู่รอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด(ส่งคืนคลัง)
- แร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด (ส่งคืนคลัง)

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๓๗๒.๐๐	บาท
แรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๔๐,๒๑๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๐,๕๘๒.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๒,๘๔๐.๗๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๓,๔๒๒.๗๔	บาท
(สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ทพ.บต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๘๐๗ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายนำพล พันพ่อน)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๕ มิ.ย. ๒๕๕๘