



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-นางอ้วน มีลาภ ม.๓ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๓๗๕๖๓ ถว. ๖ ก.ค. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นางอ้วน มีลาภ
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านคลองสนบน
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๕ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๖๐

เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๘๕ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๓x๒๐๐ มม.(๓x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำในชายคา จำนวน ๑๐ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๑๐ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๒๐ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา) ระยะทาง ๓๐ ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๔๑,๘๘๔.๖๒	บาท
รวมเป็นเงิน	๔๑,๘๘๔.๖๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๒,๙๓๒.๖๒	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๔,๘๑๗.๒๔	บาท

(สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง, ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บ.ต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๔๘๐ /๒๕๕๘ จว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายนำพล พันพ่อน)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘