



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - นายวันรุ่ง ขนรกุล บ้านไก่อแบ้ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๓๕๘๔ ลว. ๑๒ ต.ค. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นายวันรุ่ง ขนรกุล
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านไก่อแบ้
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดปักเสาเข็มไลน์ถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๕๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสาเพิ่มเฟส) ระยะทาง - ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา). ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทริลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

	เป็นเงิน	๖,๒๓๕.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๖,๒๓๕.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๔๓๖.๔๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖,๖๗๑.๔๕	บาท

(หากพ้นหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอย้ายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายเสกสรร ปัสเสนะ)

พชง.๔ รักษาการแทน หผ.บต.

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๑๕๐๙ /๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายมานิตย์ อะไช)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๖ ต.ค. ๒๕๕๘