



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ม.๑ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๔๕๐๙ ลว. ๒๐ พ.ย. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านหาดทรายแดง
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๙๕ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๒๐ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๒๑๕ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำในชายคา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๒๐ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา) ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน


เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๑๔,๓๘๒.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๔,๓๘๒.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑,๐๐๖.๗๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕,๓๘๘.๗๔	บาท

(หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายเสกสรร ปัสเสนะ)

พชง.๔ รักษาการแทน หผ.บต.

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/๑๖๗/๓

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะโฮ)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๒๓ พย. ๒๕๕๕