



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-นายโกศล ถังไชย ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๙๐๒๙๓ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นายโกศล ถังไชย
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านด่านเก่า
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๕๒๐ เมตร ระยะทางขยายเขตเพิ่มเฟส

ประมาณ ๒๕ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแน็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งที่จับลูกลอก สำหรับลูกลอกแรงต่ำพร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสาเพิ่มเฟส) ระยะทาง ๒๕ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา). ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกั๊บกั๊บลึงแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทริลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก


ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(ห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

เป็นเงิน	๕,๔๕๐.๗๖	บาท
รวมเป็นเงิน	๕,๔๕๐.๗๖	บาท
เป็นเงิน	๓๘๑.๕๕	บาท
	๕,๘๓๒.๓๑	บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายเสกสรร ปัสเสนะ)

พชง.๔ รักษาการแทน หพ.บต.

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๑๔๑๖ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไ)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘