



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่ _____ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-นายปรีชา ขนรกุล ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๙๐๙๑๙ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นายปรีชา ขนรกุล
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านไก่อแบ้
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๒๐ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๒๐ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๔๔๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๓x๒๐๐ มม.(๓x๔”) พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๔”) พร้อมลูกกรอกแรงต่ำในชายคา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๒๐ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา) ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน


เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๑๖,๔๘๖.๗๕	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๖,๔๘๖.๗๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑,๑๕๔.๐๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๗,๖๔๐.๘๒	บาท

(สามหมื่นสองร้อยเก้าสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ผอ.บต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๑๘๒๗ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะโง)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘