



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๗ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-นายอภิวัดน์ นวลศรีทอง ม.๑ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างถึง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๙๕๖๑๑ ลว. ๗ ม.ค. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นายอภิวัดน์ นวลศรีทอง
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านคลองกลอย
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๑๐ เมตร ระยะทางขยายเขตเพิ่มเฟส

ประมาณ ๑๐ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๒๒๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำพร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสาเพิ่มเฟส) ระยะทาง ๑๐ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา). ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกั๊บกักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๓,๖๐๘.๗๒	บาท
รวมเป็นเงิน	๓,๖๐๘.๗๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๒๕๒.๖๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๘๖๑.๓๓	บาท

(สามพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายเสกสรร ปัสเสนะ)

พชง.๔ รักษาการแทน ทผ.บต.

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๐๒๕ /๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไซ)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙