



๑๗

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.เกาะช้าง ถึง กฟจ.ตราด
เลขที่ ก.๒ กข.(บง.) ๕๕/๕๕๕๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

กฟส.อ.เกาะช้าง ขอรายงานผล ตามแผนปฏิบัติการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ได้แนบ
รายละเอียดมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปิติ มีสังข์)

ผผ.บต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.กข.

แผนกบัญชีและการเงิน

โทร. ๐๓๙-๕๕๖๐๖๗ ภายใน ๑๖๓๐๒

โทรสาร. ๐๓๙-๕๕๖๐๖๗

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมิเตอร์(ตามแผนปฏิบัติการ) ประจำปี ๒๕๕๔ กฟส.เกาะช้าง

รายการตรวจสอบมิเตอร์			เป้าหมาย (ราย)		จำนวนรายที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ					หมายเหตุ
						ปกติ	ละเมิด	ชำรุด	อื่นๆ		
๑. ๐ หน่วย ทุกเครื่อง		ทุกเครื่อง	-	-	-	-	-	-	-		
๒. หน่วย ลด-เพิ่ม ผิดปกติ ทุกเครื่อง		ทุกเครื่อง	-	-	-	-	-	-	-		
๓. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบ ซีที.แรงต่ำ		ทุกเครื่อง	๑	๑	๑	-	-	-	-	ติดตั้งใหม่	
๔. ติดตั้งใหม่/สับเปลี่ยนรายใหญ่ ประกอบ ซีที.แรงสูง		ทุกเครื่อง	๑	๑	๑	-	-	-	-	ติดตั้งใหม่	
๕. กลุ่มเคเบิ้ลและมิเตอร์ที่ยังไม่ได้ติดมิเตอร์ AMR.(ประกอบ ซีที.แรงต่ำ-แรงสูง)		๑	๑	๑	๑	-	-	-	-		
๖. การตรวจสอบมิเตอร์ที่ยังไม่ได้ติดมิเตอร์ AMR. ประกอบ ซีที.แรงต่ำ		๗	๗	๗	๗	-	-	-	-		
๗. การตรวจสอบมิเตอร์ที่ยังไม่ได้ติดมิเตอร์ AMR. ประกอบ ซีที.รที แรงสูง		ทุกเครื่อง	๒๗	๒๗	ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ๑๔ ก.ค.๕๔						
๘. ร่ายย่อยตามวาระ ระบบ ๑ เฟส ไม่ต่ำกว่า ๓๐ %		๕๕	๕๕	๕๑	-	-	๓	-	-		
๙. ร่ายย่อยตามวาระ ระบบ ๓ เฟส ไม่ต่ำกว่า ๕๐ %		๑๐	๑๐	๑๐	-	-	-	-	-		
๑๐. ร่ายใหญ่ ประกอบซีที. แรงต่ำ ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alarm		ทุกเครื่อง	๕	๕	-	-	-	-	-		
๑๑. ร่ายใหญ่ ประกอบซีที. แรงสูง ตามที่ศูนย์ AMR. แจ้ง Alarm		ทุกเครื่อง	๕	๕	-	-	-	๑	-	Door Open	
๑๒. ตรวจสอบมิเตอร์รายใหญ่ ๑๑๕ เควี. ทุกเครื่อง		-	-	-	-	-	-	-	-		
๑๓. ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง (ผ่านทางเว็บไซต์)		ทุกเครื่อง	๘	๘	-	-	-	-	-		
๑๔. มิเตอร์จุดแบ่งเขต		-	-	-	-	-	-	-	-		
๑๕. เจริญรื้อสับเปลี่ยนมิเตอร์+อุปกรณ์ประกอบที่ตรวจพบชำรุด		ทุกเครื่อง	๓	-	-	-	๓	-	-	สับเปลี่ยนแล้ว	
รวม											

รายงานผลการบำรุงรักษาหม้อแปลงและการวัดโหลด ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558

กฟส.อ.เกาะช้าง

รายการ	ชนิดหม้อแปลง	เข้าหม้าย (เครื่อง)	แผน/ผล	ไตรมาส1(15%)			ไตรมาส2(35%)			ไตรมาส3(35%)			ไตรมาส4(15%)			สรุป	สรุปผล
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1. รายงานผลการบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย	1 phase	7	แผน	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	7	100%
			ผล	1	1	3	1	1	1	0	1	1	1	1	2	14	200%
	3 phase	30	แผน	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	30	100%
			ผล	6	2	7	3	2	4	4	6	7	4	8	13	66	220%
	รวม	37	แผน	4	4	4	2	2	2	2	2	3	4	4	4	37	100%
			ผล	7	3	10	4	3	5	4	7	8	5	9	15	80	216%
2. รายงานผลการวัดโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่าย	1 phase	19	แผน	2	2	2	2	2	2	0	0	1	2	2	2	19	100%
			ผล	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	3	3	14	74%
	3 phase	57	แผน	3	3	3	6	6	6	6	6	6	4	4	4	57	100%
			ผล	5	4	3	2	4	4	2	4	4	3	35	7	77	135%
	รวม	76	แผน	5	5	5	8	8	8	6	6	7	6	6	6	76	100%
			ผล	6	5	4	3	5	4	3	5	4	4	38	10	91	120%
3. รายงานผลการปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%	3.1) หม้อแปลงที่จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2) ดำเนินการแก้ไขแล้ว (เครื่อง)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.3) คงเหลือ (เครื่อง)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. แก๊สไฮดรอสแตต Unbalance เกิน 25% (เครื่อง)	จำนวน (เครื่อง)			5	0	1	0	2	0	1	1	0	0	5	6	21	

แผนตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อสาย โดยใช้กล้องส่องตรวจความร้อนในระบบ 22 เควี. กฟส.อ.เกาะช้าง ปี 2558

รหัส กฟพ.	สฟพ.	วงจร	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
H044	แพทลงอบ	1		1			-			1			-	
	แพทลงอบ	6		1			-			1			-	
	รวม			2			-			2			-	

รายงานผลการตรวจสอบจุดต่อสายในระบบ 22 เควี. โดยใช้กล้องส่องตรวจความร้อน กฟส.อ.เกาะช้าง ปี 2558

รหัส กฟพ.	สฟพ.	จำนวนจุด	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
H044	แพทลงอบ	ตรวจสอบ (จุด)	-	-	45	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		ตรวจพบ (จุด)	-	-	6	-	-	-	-	-	11	-	-	-
		แก้ไข (จุด)	-	-	0	2	-	-	4	-	1	9	-	-
		คงเหลือ (จุด)	-	-	6	4	-	-	0	-	10	0	-	-

รายงานผลการตรวจสอบจุดต่อสายแรงต่ำ จุดติดตั้งหม้อแปลง กฟภ. โดยใช้กล้องส่องตรวจความร้อน กฟส.อ.เกาะช้าง ปี 2558

รหัส กฟพ.	แผน/ผล	จำนวนหม้อแปลง	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
H044	ผล	ตรวจสอบ (เครื่อง)	-	-	76	-	-	-	-	-	-	76	-	-
		ตรวจพบ (จุด)	-	-	112	-	-	-	-	-	-	138	-	-
		แก้ไข (จุด)	-	-	13	14	15	21	26	23	-	0	72	45
		คงเหลือ (จุด)	-	-	99	85	70	49	23	0	-	138	66	21

แผนตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 เควี. (Patrol Man) กฟส.อ.เกาะช้าง ปี 2558

รหัส กฟพ.	สฟพ.	วงจร	ความยาว	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
H044	แหล่งมืองอบ	1	78.5	78.5			78.5			78.5			78.5		
		6	28.2	28.2			28.2			28.2			28.2		
	รวม		106.7	106.7			106.7			106.7			106.7		

รายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 เควี. (Patrol Man) กฟส.อ.เกาะช้าง ปี 2558

รหัส กฟพ.	สฟพ.	วงจร	ความยาว	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
H044	แหล่งมืองอบ	1	78.5	78.5			78.5			78.5			78.5		
		6	28.2	28.2			28.2			28.2			28.7		
	รวม		106.7	106.7			106.7			106.7			107.2		

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

แผนปฏิบัติ กิจกรรมหลัก (Activities) แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.เกาะช้าง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานจริง	เกณฑ์
๑. งานติดตามและประเมินกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)	๒.๖๔	๒.๘๑	๕
๒. คำฉนวน วิเคราะห์ และรายงานผลกำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	๔.๕๕	๔.๗๙	๕
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			
๓. การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๙๓.๐๐%	๑๐๑.๑๖%	๑
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			
๔. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กำหนด			
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			
- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต)		-	-
- งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (อนุมัติสำนักงานใหญ่)		-	-
- งบงานย้ายแนวระบบจำหน่าย		-	-
- งบงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือน		-	-
ราษฎรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้			
- งบงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ		-	-
- งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ		-	-
- งบงานซ่อมแซมหม้อแปลง Rebuild		-	-
๕. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นโครงการ			
ในส่วนของงบประจำปีและงบผูกพัน			
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.)		-	-
- งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)		-	-
- งบโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน		-	-
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้			
๖. คำฉนวนอัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์	๕๓.๑๑%	๔๙.๗๑%	๑
(Return on Asset ROA)			
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			
๗. เร่งรัดการเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า			
- รายงานผลทุกเดือนร้อยละของลูกหนี้ค้างชำระต่อรายได้			
- ราชการ ไม่เกินร้อยละ ๒๐๐	๒๐๐.๐๐%	๙๔.๐๐%	๕
- รัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐.๐๐%	๙๓.๐๐%	๕
- รายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๕
- เอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ ๖๐	๖๐.๐๐%	๔๑.๐๐%	๕
๘. เร่งรัดติดตามการเก็บเงินค่าเช่าพาดสาย			
ให้ครบถ้วน รายงานผลทุกเดือน		ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ	๕
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			

๙. เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี ๑๒๑ เดิม)		-	๕
๑๐. ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี ๑๒๑ เดิม) ที่เกิดก่อน ปี ๒๕๕๘		-	๕
๑๑. ป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของลูกหนี้ใน ปี ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		๒๙,๐๗๓,๘๗๐.๐๔	๕
๑๒. ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า (บัญชี ๑๒๐๑๐๑๐) ที่เกิดขึ้นใหม่ ปี ๒๕๕๘		๒๙,๐๗๓,๘๗๐.๐๔	๕
๑๓. ติดตามเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕		-	-
๑๔. เปรียบเทียบการปิดบัญชีงานก่อสร้างของผู้ใช้ไฟ (C) ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ			
- งานขยายเขต (C)		-	-
- งานโครงการ (P)		-	-
- งานงบลงทุน (I)		-	-
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ ๕			