



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๙ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-นางพรมทิพย์ บุญลอย บ้านคลองพร้าว ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๙๙๖๑ ลว. ๗ ก.ย. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง
ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก บริษัท นางพรมทิพย์ บุญลอย
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านคลองพร้าว
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๐๐ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๔๐

เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๑๔๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอ.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลูกกรอกแรงต่ำในชายคา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๔๐ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา) ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด, สายนิวทรีลลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้


แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๑๙,๒๑๘.๖๕	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๙,๒๑๘.๖๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑,๓๔๕.๓๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐,๕๖๓.๙๖	บาท

(สองหมื่นห้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมา..... / ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บ.ต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๑๗๓๖ /๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไช)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๒ กย. ๒๕๕๙