



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-นางมะลิวัลย์ กล้วยไม้ ณ อยูธยา
บ้านด่านใหม่ ม.๑ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๘๘๕๔๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ใช้ไฟ
มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มี
รายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นางมะลิวัลย์ กล้วยไม้ ณ อยูธยา
- สถานที่ขอย้ายเขตบริเวณ บ้านด่านใหม่
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๙๐ เมตร ระยะทางขยาย

เขตประมาณ ๔๗ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๔๓๗ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอ.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำในชายคา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๗ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งก๊อบตักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๑๘,๔๕๘.๕๘	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๘,๔๕๘.๕๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %เป็นเงิน	๑,๒๙๒.๑๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๙,๗๕๐.๖๘	บาท

(หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอุทัย กอนแก้ว)

พชง.๔ รักษาการแทน หม.บต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กช.(บต.) ๖๕๓๒ /๒๕๕๙

อนุมัติ


(นายมานิตย์ อะไข)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

- ๕ พ.ย. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-นางทองดี ขนรกุล บ้านคลองสน ม.๓ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๐๖๘๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ใช้ไฟ มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มี รายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นางทองดี ขนรกุล
- สถานที่ขอย้ายเขตบริเวณ บ้านคลองสน
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๒๐ เมตร ระยะทางขยาย

เขตประมาณ ๒๐ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๒๔๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำในชายคา จำนวน ๘ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา)

ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๙,๔๕๕.๐๗	บาท
	รวมเป็นเงิน	๙,๔๕๕.๐๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %เป็นเงิน		๖๖๑.๘๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๐,๑๑๖.๙๒	บาท

(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง, ประเมินการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอุทัย กอนแก้ว)

พชง.๔ รักษาการแทน หม.บต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.) ๑๒๘๒ /๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อະไย)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๐ พย. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-นายเต็มศักดิ์ เสริฐศรี
บ้านโปลาหน่าน้ำ ม.๑ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๒๕๐๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นายเต็มศักดิ์ เสริฐศรี
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านโปลาหน่าน้ำ
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดปักเสาเข็มไลน์ถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) พร้อมลูกล็อกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งที่จับลูกล็อก สำหรับลูกล็อกแรงต่ำพร้อมลูกล็อกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๓ ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักสัตว์แรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิรภัยลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๗,๓๘๓.๓๓	บาท
รวมเป็นเงิน	๗,๓๘๓.๓๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน	๕๑๖.๘๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗,๙๐๐.๑๖	บาท

(เจ็ดพันเก้าร้อยบาทสิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายเสกสรร ปัสเสนะ)

พชง.๔ รักษาการแทน หผ.บต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กช.(บต.) ๑๖๒๙ /๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะโฮ)
ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง
๑๖ พย. ๒๕๕๙

