



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง – บริษัท ซีนิธ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
บ้านด่านใหม่ ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๔๘๓๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก บริษัท ซีนิธ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านด่านใหม่
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๗๐ เมตร ระยะทางขยายเขต

ประมาณ ๑๐๐ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๕๗๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ปีกเสาต่อม่อ คอ.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๕ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลูกกรอกแรงต่ำในชายคา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งก๊อปปี้เสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓. เงินลงทุน


เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๒๗,๑๓๔.๓๒	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๗,๑๓๔.๓๒	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %เป็นเงิน	๑,๘๙๙.๔๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๙,๐๓๓.๗๒	บาท

(สองหมื่นเก้าพันสามสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายทรงพล พุทธิปรางค์)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กช.(บต.) ๕๗๗ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อະไย)

ผ.จก.กฟส.อ.เกาะช้าง

20 มี.ค. 2560