



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - นายประสงค์ ถึงไชย
บ้านสลักคอก ม.๕ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๑๖๔๔ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นายประสงค์ ถึงไชย
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านสลักคอก
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๑๐ เมตร ระยะทางขยายเขต

ประมาณ ๑๙๐ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๔๐๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๙ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำในชายคา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๙๐ เมตร
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๔ ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักลัดวงจรแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๕๕,๗๔๕.๑๖	บาท
รวมเป็นเงิน	๕๕,๗๔๕.๑๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %เป็นเงิน	๓,๙๐๒.๑๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๙,๖๔๗.๓๒	บาท

(ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) กำหนดคืนยืมราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายทองพล พุทธิปรางค์)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.) ๕๗๒ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อ๊ะโฮ)
ผ.จก.กฟส.อ.เกาะช้าง
= ๗ เมย ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - นายนุกูล รุ่งเหลือ
บ้านไก่แก้ว ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๑๖๔๒ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นายนุกูล รุ่งเหลือ

- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านไก่แก้ว

- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓

- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๓๐ เมตร ระยะทางขยายเขต

ประมาณ ๒๕ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๔๕๕ เมตร และขยายเขตเพิ่มเฟส ประมาณ ๒๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ปักเสาตอม่อ คอ.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น

- ติดตั้งที่จับลูกล็อก พร้อมลูกล็อกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด

- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๔") พร้อมลูกล็อกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น(เพิ่มเฟส) ระยะทาง ๒๐

เมตร

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร

- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด

- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน

๒๒,๕๓๑.๓๕

บาท

รวมเป็นเงิน

๒๒,๕๓๑.๓๕

บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %เป็นเงิน

๑,๕๗๗.๑๔

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๔,๑๐๘.๔๙

บาท

(สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์) กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายทองพล พุทธิปรางค์)
ทผ.บต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.) ไร่ ๗ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไ)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

- ๗ เมย ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติย้ายหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง-โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
บ้านคลองพร้าว ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบของผู้ใช้ไฟ นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟชื่อ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว บ้านคลองพร้าว ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ขอย้ายหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบเนื่องจากบังหน้าอาคารเรียนเก่าจึงขอย้ายมาติดตั้งบริเวณข้างอาคารเรียนใหม่ บ้านคลองพร้าว(บนเขา) ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้าแหลมงอบ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒๓.๓ ก.ม.

๒. ขออนุมัติย้ายหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบของผู้ใช้ไฟ ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยทาง กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนและติดตั้ง

๓. ผู้ขอใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

๑. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

๑.๑. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายใน

- (/) รื้อถอนเสา คอ.ขนาด ๑๒ ม.จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา (ส่งคืนผู้ใช้ไฟ)
- (/) รื้อถอนสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๕ ม.

(ส่งคืนผู้ใช้ไฟ)

๑.๒. ก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน

- (/) ปีกเสา คอ.ขนาด ๑๒.๐๐ ม.จำนวน ๔ ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- (/) ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด, เทคอนกรีตรอบโคนเสา จำนวน ๒ ต้น
- () ติดตั้งคอนคอร ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม. (ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ

- (/) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อบักอาร์มแรงสูงเดิม จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- (/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๙๐ ม.
- (/) สับเปลี่ยนลูกถ้วยแขวน(ที่ชำรุดในระบบจำหน่ายผู้ใช้ไฟ) จำนวน ๔ ลูก (จากงานรื้อ

ถอน)

๑.๓. รื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒-เควี. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

(นำกลับไปใช้งาน) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ส่งคืนผู้ใช้ไฟ)

- (/) กฟภ. ดำเนินการรื้อถอนติดตั้ง

๑.๔. ก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒-เควี. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

(จากงานรื้อถอน) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- (/) กฟภ. ดำเนินการติดตั้ง

๑.๕. แผนกแรงต่ำภายใน

- () ปีกเสา คอ.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") จำนวน - ชุด พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ
- () ติดตั้งกับดักลैंเซอร์แรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งสายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด

รวมเงิน ๒๖๑,๕๐๐.๑๔ บาท

๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายสมทบ ๕๐ %)

- คอนกรีตรอบเสาไฟ
- () ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒.๐๐ ม.จำนวน - ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและเท
- อุปกรณ์ประกอบ
- () ติดตั้งคอนเท็กเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน - ชุด
 - () ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อม
- ๑๕ ม.
- () พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง ประมาณ
 - () รื้อถอนคอนคอร.๑๐๐x๑๐๐x๑,๕๐๐ มม. จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ชุดสเปเซอร์

๒.๒. แรงสูงภายนอก (กฟภ.ออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐%)

- () ปีกเสา คอ.ขนาด ๑๒ ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา(จากรื้อถอน)
 - () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
 - () ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อม
- อุปกรณ์ประกอบ
- () พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

๒.๓. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐%)

- () รื้อถอนเสา คอ.ขนาด ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง)
 - () รื้อถอน เหล็กคอนเคเบิลทางโค้ง ๑ ชุด (นำกลับไปใช้งาน)
 - () ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น
 - () ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลทางโค้ง ๑ ชุด (จากรื้อถอน)
- ๒.๔. รื้อถอนแรงต่ำ
- () เสา ขนาด ๙ ม. จำนวน - ต้น (ส่งคืนคลัง)
 - () แร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") จำนวน - ชุด พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ (นำกลับไปใช้งาน)
 - () สายอลูมิเนียมเบรียและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง ๑๐ ม. (นำกลับไปใช้งาน จำนวน ๕ ม.)

- () มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๕(๑๕) , ๑๕(๔๕) แอมป์ จำนวน - เครื่อง ตามลำดับ (นำกลับไปใช้งาน)

๒.๕. แรงต่ำภายนอก

- () ปีกเสา คอ. ขนาด ๙ ม. จำนวน - ต้น
- () ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งแร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - ม.

รวมเงิน _____ บาท

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายภายนอกแยกรายละเอียดได้ดังนี้-

รื้อถอนแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕,๙๖๓.๑๐	บาท
แรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๘๑,๙๑๑.๖๓	บาท
รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๐,๙๓๐.๔๐	บาท
หม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๖๒,๖๙๕.๐๑	บาท
ค่าแรงย้ายและติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที	เป็นเงิน	๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๖๕,๐๐๐.๑๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๑๘,๕๕๐.๐๑	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๘๓,๕๕๐.๑๕	บาท

(สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายทรงพล พุทธิปรังค์)
ผ.บ.ท.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บด.) จี ๗ ๘ / ๒๕๖๐
อนุมัติ



(นายมานิตย์ อະไย)
ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง
๑๒ เมย ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - โรงเรียนวัดสลักเพชร
บ้านสลักเพชร ม.๕ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๓๐๔๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก โรงเรียนวัดสลักเพชร
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านสลักเพชร
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายแรงต่ำเขตภายนอกถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๑๐ เมตร

ระยะทางขยายเขตประมาณ ๑๕๕ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๕๖๕ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลึงรอกแรงต่ำ จำนวน ๗ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลึงรอกแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๔๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๕๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๔๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งกับดักลึงรอกแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด, สายนิวทริลลงดิน จำนวน ๑ ชุด

แผนกแรงต่ำภายใน

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลึงรอกแรงต่ำ จำนวน ๘ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลึงรอกแรงต่ำ จำนวน ๑๒ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๗๕ เมตร
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๓ ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งกับดักลึงรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทริลลงดิน จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงดันภายนอก	เป็นเงิน	๑๐๔,๙๗๙.๙๗	บาท
แผนกแรงดันภายใน	เป็นเงิน	๑๒๔,๖๗๙.๗๘	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๒๙,๖๕๙.๗๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน		๑๖,๐๗๖.๑๘	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๔๕,๗๓๕.๙๓	บาท

(สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง, ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายทรงพล พุทธิปรางค์)
ผ.บ.ต.กฟล.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.) ๖๐๐ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อະไข)
ผจก.กฟล.อ.เกาะช้าง
๑๘ เมย ๒๕๖๐