



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - น.ส.เสาวณี สวัสดิผล
บ้านสลักเพชร ม.๒ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๘๐๓๖ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก น.ส.เสาวณี สวัสดิผล
- สถานที่ขอย้ายเขตบริเวณ บ้านสลักเพชร
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๕๐ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๓๐ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๘๐ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำในชายคา จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๓ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๑๗ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา) ระยะทาง ๑๓ เมตร
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งก๊อปปี้เสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๒๐,๖๓๖.๗๐	บาท
รวมเป็นเงิน	๒๐,๖๓๖.๗๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %เป็นเงิน	๑,๔๔๔.๕๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๒,๐๘๑.๒๗	บาท

(สองหมื่นสองพันแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง, ประมาณการ
และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายเสกสรร ปัสเสนะ)

พชง.๕ รักษาการแทน ทพ.บต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.) ๗๗ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะโง)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

- ๙ พ.ค. ๒๕๖๐