



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๙๘๔๓๗ ลว. ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก [REDACTED] แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ [REDACTED] ๙๙๙ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ช.๒ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
- ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

- แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)
- แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. มิเตอร์	๑,๖๖๗.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๑,๖๖๗.๐๐ บาท	
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้		
ค่าธรรมเนียม		
๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท	
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท	
๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W&A With CT	๒,๕๐๐.๐๐ บาท	
๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W&A With CT	๑,๐๐๐.๐๐ บาท	
รวมเงิน	๒๑,๔๕๐.๕๐ บาท	