



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑ 11063984

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

บริษัท ไทยเซอี (ไทยแลนด์) จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๘๖๑๙๒ ลว.

๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจ บริษัท ไทยเซอี (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ บริษัท ไทยเซอี (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ ๑๕๕๐ อาคารธนภูมิ ชั้น ๙ แขวงมักกะสัน เขตราชนาวิ
เขตราชนาวิ กทม. ใช้ในการ อุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจร ๑๐ (โวลต์สูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวีรวิทย์ ลือเมือง ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๒๕๖๑) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ดินทางแยก จำนวน ๑ ชุด
- แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้ง

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แรงสูงภายนอก	- บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๒. รีดอนแรงสูงภายนอก	- บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๓. มิเตอร์	๑๔,๒๑๔.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๔. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	- บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๑๔,๒๑๔.๐๐ บาท	

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๐	เควีเอ.*(๑๐๐)	-	บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูง			-	บาท
รวมเงิน			-	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก			๒๑๐,๕๒๓.๔๐	บาท
รวมเงิน			๒๑๐,๕๒๓.๔๐	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน			๙,๒๗๙.๘๒	บาท
๒. ค่าฮอทไลน์			๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
รวมเงิน			๒๔,๒๓๐.๓๒	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น			๒,๗๘๓.๙๕	บาท
๒. % ลดกำไร			-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา			-	บาท
๔. กำไรสุทธิ			๒,๗๘๓.๙๕	บาท

รวมเงิน			๒๔๕,๐๓๗.๖๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๑๗,๑๕๒.๖๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๖๒,๑๙๐.๓๑	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๖๒,๑๙๐.๓๑ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ทผ.บต.ปฏิบัติงานแทน ทผ.บต.)

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นผ.(บต.) /๐๐๖/๒๕๕๘.
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นผ.

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๘