



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อนค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อนค.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๓๙๘๑๓๙ ลว.

ถึง ผจก.กฟส.อนค.

วันที่

บริษัท ศิริทิพย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อนค.

ด้วย ผบต.กฟส.อนค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก

แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อนค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ศิริทิพย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ๖๑๓/๒ ม.๑๑ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถ.๓๑๙๑ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ - เฟส - โวลท์ ขนาด - เควีเอ.
จำนวน - เครื่อง
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แร่งต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- พาดสาย แร่งต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๖๕ เมตร
- พาดสาย SAC ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๗๖ เมตร

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง | ๑๖๐ เควีเอ.*(๑๐๐) | ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | | <u>๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท</u> |

ระบบจำหน่ายภายนอก

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| ๑. หม้อแปลงภายนอก | ๒๙๐,๐๒๒.๕๔ บาท |
| ๒. แร่งต่ำภายนอก | ๒๗๓,๖๕๐.๐๐ บาท |
| ๓. แร่งสูงภายนอก | ๕,๖๕๑.๙๖ บาท |
| ๔. ค่าชอไลน์ | ๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท |
| รวมเงิน | <u>๕๘๖,๕๗๕.๐๐ บาท</u> |

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| รวมเงิน | ๖๐๒,๕๕๗.๑๑ บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๔๒,๑๗๘.๓๐ บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๖๔๔,๗๓๕.๔๑ บาท</u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๔๔,๗๒๕.๔๑ บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๑๑๕/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘