



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๒๑ ๒๖/๓/๖๔

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๔๐๖๕๗๖

ลว. ๑๗

มีนาคม

๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางวันเพ็ญ บุญฤทธิ์ ๗๕ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ สาย๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- |                                  |      |           |       |   |                      |
|----------------------------------|------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา คอร.                    | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น                  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                  | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - รื้อถอนเสาแรงต่ำ               | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                  | ขนาด | ๙๕ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - พาดสาย เมาชขายคา               | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๖๕ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ         |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน          |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                  |
| - ติดตั้งกายอีคอง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                  |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                  |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๖๒,๙๓๙.๔๗	บาท
๒. รีดอนแรงต่ำ	-	บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	-	บาท
	<u>๖๒,๙๓๙.๔๗</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๔๐๕.๗๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๖๗,๓๔๕.๒๓</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๗,๓๔๕.๒๓ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นม.)

๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นม.(บต.) ๖๔๘/๒๕๕๘  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘