



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑๑๑๒๓๔๕๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๑ ๖/๔/๕๕

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายนิเวศ ขำเจริญ

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๔๔๔๒๖๕ ลว. ๒๓

กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายนิเวศ ขำเจริญ

แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายนิเวศ ขำเจริญ ๓๔๗ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถ.สาย ๑๓ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้อยถอนสามแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๘๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๘๐ เมตร
- พาดสาย เมนขายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด
- เหวคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๓๔,๒๕๘.๐๑ บาท
๒. รีดอนแรงต่ำ	๒,๓๖๐.๐๐ บาท
๓. รีดอนแรงสูงภายนอก	๑,๖๓๓.๐๐ บาท
๔. แผนกแรงสูง	๑๘,๗๑๐.๐๒ บาท
๕. ค่า Hotline	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

๑๗๑,๙๑๑.๕๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๒,๐๓๓.๘๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๘๓,๙๔๕.๓๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘๓,๙๔๕.๓๔ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

- ๕ ส.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๓๔๐/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผ.ก.กฟส.อ.นคม.

- ๕ ส.ค. ๒๕๕๘