



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑

3 Nov. 2008

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๔๙๑๖ ลว. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

## รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ สาย ๑๑ ซ.๔-๕ ม.๔ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
- ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

- แผนหม้อแปลง  
- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐V ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง  
( ผู้ใช้ไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง )
- แผนเครื่องวัด  
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

|                                        |               |                    |
|----------------------------------------|---------------|--------------------|
| ๑. มิเตอร์                             | ๑,๖๘๑.๐๐ บาท  | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| รวมเงิน                                | ๑,๖๘๑.๐๐ บาท  |                    |
| ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟละเอียดดังนี้ |               |                    |
| ค่าธรรมเนียม                           |               |                    |
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * ( ๑๐๐ )  | ๓,๐๐๐.๐๐ บาท  |                    |
| ๒. ค่าขอทไลน์                          | ๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท |                    |
| ๓. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W๕A With CT        | ๒,๕๐๐.๐๐ บาท  |                    |
| ๔. ค่าตรวจ มต.LT๑P๒W๕A With CT         | ๑,๐๐๐.๐๐ บาท  |                    |
| รวมเงิน                                | ๒๑,๔๕๐.๕๐ บาท |                    |

## ระบบจำหน่ายภายใน

|                                    |           |     |
|------------------------------------|-----------|-----|
| ๑. แผนกหม้อแปลงภายใน               | ๒๖,๗๗๗.๔๖ | บาท |
| รวมเงิน                            | ๒๖,๗๗๗.๔๖ | บาท |
| กำไร ( คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ ) |           |     |
| ๑. กำไรขั้นต้น                     | ๕,๓๕๕.๔๙  | บาท |
| ๒. % ลดกำไร                        | -         | %   |
| ๓. จำนวนเงินที่ลดราคา              | -         | บาท |
| ๔. กำไรสุทธิ                       | ๕,๓๕๕.๔๙  | บาท |
| รวมเงิน                            | ๕๓,๑๓๓.๔๕ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %                | ๓,๗๕๐.๘๔  | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                | ๕๖,๘๘๔.๒๙ | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๖,๘๘๔.๒๙ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๔๒๖/๒๕๕๖.  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖