



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑๑๑๔๖๙๒๕

๑๑ ๒๙/๙/๕๕

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

นายชาญชัย เตชะเศรษฐ์ธนะ

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๔๖๖๒๕๒

ลว. ๒๒

กันยายน

๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายชาญชัย เตชะเศรษฐ์ธนะ  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

## รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายชาญชัย เตชะเศรษฐ์ธนะ ๖๐๐ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |           |       |   |                      |
|-----------------------------------|------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปีกเสา คอร.                     | ขนาด | ๔.๐๐ เมตร | จำนวน | ๕ | ต้น                  |
| - ทาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๓๒ เมตร |
| - รื้อถอนเสาแรงต่ำ                | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - ทาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๔๕ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - ทาดสาย เมนชายคา                 | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |           | จำนวน | ๑ | ชุด                  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                  |
| - ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                  |
| - เเทคอนกรีตโคนเสา                |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                  |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| ๑. แผนกแรงต่ำ       | ๔๒,๘๒๗.๓๕ บาท               |
| ๒. รื้อถอนแรงต่ำ    | - บาท                       |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก   | - บาท                       |
|                     | <u>๔๒,๘๒๗.๓๕ บาท</u>        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  | ๒,๙๔๗.๙๑ บาท                |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u><u>๔๕,๗๗๕.๒๖ บาท</u></u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๕,๗๗๕.๒๖ บาท (สี่หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์)  
กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นต.)

๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นต.(บค.) ๔๔๗/๒๕๕๘  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘