



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายอนุวรรตน์ โอวาท

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๑๕๖๒ ลว. ๑๐

กันยายน ๒๕๕๘

๑๑๐๐๕๐๓๑๕

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายอนุวรรตน์ โอวาท  
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

### รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายอนุวรรตน์ โอวาท ๓๕/๓๖ ม.๑ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ ต.๒ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

### วิธีดำเนินการ

#### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |           |       |   |                      |
|-----------------------------------|------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปีกเสา คอร.                     | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น                  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร |
| - ร้อยถนนสามรงค์ต่ำ               | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๙๕ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - พาดสาย เมนชวยคา                 | ขนาด | ๕๐ ตร.มม  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |           | จำนวน | ๑ | ชุด                  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                  |
| - ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                  |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |           | จำนวน | ๐ | ชุด                  |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                     |                  |     |
|---------------------|------------------|-----|
| ๑. แผนกแรงต่ำ       | ๑๘,๓๘๑.๒๓        | บาท |
| ๒. รีดอนแรงต่ำ      | -                | บาท |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก   | -                | บาท |
|                     | <u>๑๘,๓๘๑.๒๓</u> | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  | ๑,๒๘๖.๖๙         | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๑๙,๖๖๗.๙๒</u> | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙,๖๖๗.๙๒ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๑๙๖/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘