



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางอำไพ ผลศิริ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๕๑๙ ลว. ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางอำไพ ผลศิริ  
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

### รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางอำไพ ผลศิริ ๔๘/๗ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคำ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

### วิธีดำเนินการ

#### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |          |       |   |                       |
|-----------------------------------|------|----------|-------|---|-----------------------|
| - ปักเสา                          | ขนาด | ๙ เมตร   | จำนวน | ๑ | ต้น                   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - รื้อถอนสาย                      | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๘๘๐ เมตร |
| - พาดสาย เมาข่ายคา                | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |          | จำนวน | ๑ | ชุด                   |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |          | จำนวน | ๐ | ชุด                   |
| - ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |          | จำนวน | ๐ | ชุด                   |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |          | จำนวน | ๐ | ชุด                   |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| ๑. แผนกแรงต่ำ          | ๘๔,๗๑๓.๑๒ บาท         |
| ๒. รื้อถอนแผนกหม้อแปลง | ๓๙๓.๐๐ บาท            |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก      | ๙,๖๖๗.๐๒ บาท          |
|                        | ๕,๐๗๖.๓๘ บาท          |
| รวมเป็นเงิน            | ๙๔,๗๗๓.๑๔ บาท         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%     | ๖,๖๓๔.๑๒ บาท          |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    | <u>๑๐๑,๔๐๗.๒๖ บาท</u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐๑,๔๐๗.๒๖ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นม.)

๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นม.(บต.) ๕๗๘/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผอ.กฟส.อ.นม.

๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘