



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นผ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นผ.

อ้างอิง คำร้องเลขที่

๑.๒๐๐๐๑E+๑๑ ลว.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นผ.

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙

บริษัท เจริญรัตน์ ๙๙๘ จก.

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นผ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นผ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท เจริญรัตน์ ๙๙๘ จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นผ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เจริญรัตน์ ๙๙๘ จก. เลขที่ ๒๖๙ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๑๘ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๕ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวีระศักดิ์ สุขะยากุล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๔) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นทางแยก จำนวน ๑ ชุด
- แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้ง

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐' ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แรงสูงภายนอก	- บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๒. รีดถอนแรงสูงภายนอก	๑,๕๔๙.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๓. มิเตอร์	๑๓,๕๖๕.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
๔. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	๑๐๐,๕๔๘.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
รวมเงิน	๑๑๕,๖๖๒.๐๐ บาท	

ค่าใช้จ่ายค่างวดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๒๕๐ เครือเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าต่อไฟ	๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจ	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐%	๑๐๐,๕๙๗.๗๕ บาท
รวมเงิน	๑๐๐,๕๙๗.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน	๑๖,๘๑๑.๑๓ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน	๓๑,๗๖๑.๖๓ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๕,๐๔๓.๓๔ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๕,๐๔๓.๓๔ บาท

รวมเงิน	๑๗๔,๙๐๒.๗๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๒,๒๔๓.๑๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๘๗,๑๔๕.๙๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘๗,๑๔๕.๙๑ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ราคาค่างวดยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.น.ผ.

๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ กฟส.อ.น.ผ.(บ.ต.) ๑๓๗/๒๕๕๙.
อนุมติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.น.ผ.

๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙