



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ลขที่

วันที่ ๕๑ ก.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ว่าที่ ร.ต. ณัฏกร พนมมรรค

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๔๓๓๔ ลว. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก ว่าที่ ร.ต. ณัฏกร พนมมรรค  
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

## รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ ว่าที่ ร.ต. ณัฏกร พนมมรรค ๒๖ ถ.วัดบึงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ สาย๑๓ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ให้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |                |          |       |                         |
|-----------------------------------|----------------|----------|-------|-------------------------|
| - ปักเสา                          | ขนาด           | ๙ เมตร   | จำนวน | ๑๑ ต้น                  |
| - พาดสาย                          | แรงต่ำ ขนาด    | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๒๔๕ เมตร |
| - พาดสาย                          | แรงต่ำ ขนาด    | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย                          | แรงต่ำ ขนาด    | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย                          | เมนขยายคา ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |                |          | จำนวน | ๑ ชุด                   |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |                |          | จำนวน | ๐ ชุด                   |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |                |          | จำนวน | ๐ ชุด                   |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |                |          | จำนวน | ๒ ชุด                   |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

|                     |                   |     |
|---------------------|-------------------|-----|
| ๑. แผนกแรงต่ำ       | ๑๖๐,๖๗๙.๔๒        | บาท |
| ๒. รื้อถอนแรงต่ำ    | -                 | บาท |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก   | -                 | บาท |
|                     | <u>๑๖๐,๖๗๙.๔๒</u> | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  | ๑๑,๒๔๗.๕๖         | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๑๗๑,๙๒๖.๙๘</u> | บาท |

ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๗๑,๙๒๖.๙๘ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
ไปด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

- ๑ ก.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๒๖๓/๒๕๕๙  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๑ ก.ค. ๒๕๕๙