



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นนช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนช.
วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘
นายอรรถ แต่เจริญ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนช.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๓๓๙๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จาก นายอรรถ แต่เจริญ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นนช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พ่อสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอรรถ แต่เจริญ ๑๖๖ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ท่อระบายน้ำ ตั้งอยู่ที่ ช.๑๑ ได้ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์พลายสไย - โอลท์ ติดตั้งที่ วัดໂหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปักเสา	- ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๔	ต้น	
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้ออกอนสาย		ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๗๕ เมตร
- พาดสาย	เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน					จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งกัยด์โดย ขนาด ๕๐ ตร.มม.					จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา					จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้เช่าไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. แผนกแรงตัว	๓๖,๖๒๗.๕๘ บาท
๒. รือถอนแรงตัว	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	๓๖,๖๒๗.๕๘ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๒,๔๖๓.๙๓ บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๙,๐๙๐.๕๑ บาท</u>

ผู้เช่าไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๙,๐๙๐.๕๑ บาท (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยืนราคา ๓ เดือน หันนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้เช่าไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรืออปภิบดิตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(พ.บ.ก.กฟส.อ.นช.)

๒๐ พ.ย. ๒๕๕๗

ท. ก.๒.อ.นช.(บต.) ๗๗๗/๔๗๗๗.
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายคุณกุจิ แรงรุส)

ผจก.กฟส.อ.นช.

๒๐ พ.ย. ๒๕๕๗