



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นผ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นผ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นผ.

วันที่ ๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๐

บริษัท ระยองส่งเสริมกิจ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นผ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นผ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๘๓๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จาก บริษัท ระยองส่งเสริมกิจ จำกัด ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นผ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ระยองส่งเสริมกิจ จำกัด ๓๕๑-๓๕๑/๑ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ กม.๑๒ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |            |       |   |      |         |   |      |
|-----------------------------------|------|------------|-------|---|------|---------|---|------|
| - รื้อถอนเสา                      | ขนาด | ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น  |         |   |      |
| - ปักเสา                          | ขนาด | ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น  |         |   |      |
| - รื้อถอนสาย                      | ขนาด | ๕๐ ตร.มม   | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ ตร.มม   | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - พาดสาย เมนสายคา                 | ขนาด | ๕๐ ตร.มม   | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |            | จำนวน | ๐ | ชุด  |         |   |      |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |            | จำนวน | ๐ | ชุด  |         |   |      |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |            | จำนวน | ๐ | ชุด  |         |   |      |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |            | จำนวน | ๐ | ชุด  |         |   |      |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก

๔,๑๕๕.๐๐ บาท

๒. ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก

๒๖,๒๔๔.๗๙ บาท

๓. ค่าบริการ HotLine

๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

๔๕,๓๕๐.๒๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๑๗๔.๕๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘๘,๕๒๔.๘๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๘,๕๒๔.๘๑ บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(หน.บต.กฟส.อ.นคม.)

ที่ ก.๒.อนคม.(บต.) ๐๖๗/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐