



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

A1 2 มี.ค. 2560

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผกก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ 5 มี.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายพนพล ตรีเวชอักษร

เรียน ผกก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายพนพล ตรีเวชอักษร คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๗๐๐๔ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ นายพนพล ตรีเวชอักษร ๗๗/๕ ม.๑ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ สาย ๙ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี-PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ - เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|--------|---------|----------|
| - ปีกเสา คอ. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๓ ต้น | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๓๕ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดสายขายคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๑๐๔ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๒ ชุด | | |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๖๓,๙๔๙.๕๗	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๕๘,๐๕๐.๐๐	บาท
๓. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าสมทบ	๙,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
๖. ค่าขอลา	-	บาท
	๑๓๐,๓๑๐.๕๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙,๑๒๑.๗๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๓๙,๔๓๒.๓๑	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๙,๔๓๒.๓๑ (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศรี)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นธ.

๕-๑ มี.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๐๔๔/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.นธ.

๕-๑ มี.ค. ๒๕๖๐